

Assunto: **Re: Fwd: TP 11**
De: <engenharia.semob@presidentekennedy.es.gov.br>
Para: <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Data: 20/01/2020 08:33



Bom dia Leonardo,

O item que o mesmo propõe, condiz com o citado.

Att.,

OS

Em 14/01/2020 14:50, licitacao@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

A/C ENGº. OCTÁVIO

Boa tarde,

segue questionamento feito pelo Sr. José Luiz, acerca do item 10.5.2 letra b da Tomada de Preços nº 011/2019, para análise e manifestação.

Vale ressaltar que a data de ABERTURA será no próximo dia, **22/01/2020**.

Aguardamos, retorno o quanto antes.

Att.

Leonardo dos Santos

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

----- Mensagem original -----

Assunto::TP 11

Data:14/01/2020 14:24

De:Jose Neves <jlneves4@gmail.com>

Para:licitacao@presidentekennedy.es.gov.br

Solicito o seguinte esclarecimento referente a Tomada de Preços 011/2019

O item 10.5.2 letra b - solicita:

b) Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em vias urbanas.

Para atendimento ao item citado, atenderemos apresentando

Execução de sub-base ou base em solo brita, brita corrida, brita graduada e/ou estabilizada granulometricamente com ou sem mistura;?

20/01/2020

Locamail :: Re: Fwd: TP 11

José Luiz
9 9257 7169

Assunto: **Re: Fwd: Tomada de Preços 011/2019**
De: <engenharia.semob@presidentekennedy.es.gov.br>
Para: <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Data: 20/01/2020 08:42



Bom dia Leonardo,

Sobre o questionamento, informo que o item foi digitado corretamente, conforme o IOPES:

200206 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Entendo que o acervo poderá sim ser aceito, visto que o item principal é a pavimentação em si.

att.,

OS

Em 20/01/2020 07:24, licitacao@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

A/C ENGº. OCTÁVIO

Boa tarde,

segue questionamento feito pela empresa TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, acerca do item 10.5.2.1, I, a, da Tomada de Preços nº 011/2019, para análise e manifestação.

Vale ressaltar que a data de ABERTURA será no próximo dia, **22/01/2020**.

Aguardamos, retorno o quanto antes.

Att.

Leonardo dos Santos

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

----- Mensagem original -----

Assunto: Tomada de Preços 011/2019

Data: 17/01/2020 10:31

De: TRILHOS Construtora <trilhosconstrutora@gmail.com>

Para: licitacao@presidentekennedy.es.gov.br

Prezados, bom dia!

O item 10.5.2.1, I, a, da TP 011/2019, diz que:

"a) Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp. = 08 cm, sobre colchão de pó de pedra com espessura de 10 cm, inclusive fornecimento e transporte de blocos e areia em vias urbanas;

Gostaria de saber se houve um equívoco na digitação, já que a espessura usual sobre colchão de pó de pedra é de **5 cm**. E, também, se o acervo do responsável técnico poderá ser usado com a especificação de 5 cm.

Att.

Kássia Rangel

--

TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 26.107.820/0001-70

Rua Dr. José Monteiro da Silva, 591, 2º andar, Pratinha,

Mimoso do Sul – ES, CEP: 29400-000

Email: trilhosconstrutora@gmail.com

Escritório: (28) 3555 0169 - Kássia