



002073

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ao Secretário Municipal de Obras

Ref. Concorrência Pública Nº 004/2021

Processo 28692/2021

Resposta do Setor de Engenharia SEMOBH a Comissão Permanente De Licitação

Ref: Impugnação da Empresa Exata Comércio de Material de Construção e Serviços - EIRELI

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL DA COMUNIDADE DE PRAIA DAS NEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, COMPACTA, DE 20L/S E SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

O edital e todos seus anexos, incluindo projetos, memoriais descritivos, entre outros é extremamente **CLARO** e **OBJETIVO**, estamos contratando um Sistema de Tratamento de Água de 20 l/s, que é referente a demanda de abastecimento do Município.

A implantação de dois sistemas modulares de 10l/s **NÃO ALTERA A VAZÃO FINAL DE PROJETO, OU SEJA, 20 L/S**. Da mesma forma que a execução de apenas um módulo de 10l/s **NÃO** atende à demanda de abastecimento de água do Município.

Cabe destacar ainda que o Município seguiu todos os critérios do GUIA DE BOAS PRÁTICAS SOBRE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da Procuradoria-Geral do Estado, vejamos o que diz:

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação (SEMOBH)
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000
Parque de Exposições Afonso Costalonga
Telefax: (28) 3535-1350/1393



002074

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

O Tribunal de Contas da União tem decidido que não se deve exigir a título de qualificação técnico-operacional (da empresa) a comprovação de experiência anterior com quantitativos mínimos superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos bens ou serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação excepcional em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo administrativo da licitação.

Em outras palavras, deve a Administração se abster de fixar no edital a exigência de atestado de capacidade técnica que comprove experiência superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total do objeto da licitação. (grifamos)

Portanto a exigência de comprovação de qualificação técnico operacional comprovando o Fornecimento e Instalação de Estação de Tratamento de Água - ETA com Vazão Média de no mínimo 6,00 L/s **CORRESPONDE A 30% DOS SERVIÇOS QUE SERÃO CONTRATADOS**, atendendo perfeitamente as exigências do Tribunal de Contas da União e a Procuradoria Geral do Estado.

Sendo assim a solicitação da empresa Exata Comércio de Material de Construção e Serviços EIRELI não se fundamenta, conforme mencionado anteriormente.



002056

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

Ao Secretário Municipal de Obras

Ref. Concorrência Pública Nº 004/2021

Processo 28627/2021

Resposta do Setor de Engenharia SEMOBH a Comissão Permanente De Licitação

Ref: Impugnação da Empresa R&R ENGENHARIA LTDA

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL DA COMUNIDADE DE PRAIA DAS NEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, COMPACTA, DE 20L/S E SERVIÇOS DE COMISSONAMENTO DO SISTEMA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

Seguem os esclarecimentos abaixo:

- 1) Não foi considerado carga e transporte para o serviço de escavação pois o material será aproveitado para o reaterro das valas;
- 2) Foram contempladas três travessias para a adutora, de acordo com o projeto hidráulico, as empresas participantes devem verificar todas as pranchas e detalhamentos, incluindo memoriais descritivos;
- 3) Deverá ser apresentada planilha de preços de acordo com a planilha do Município;
- 4) A composição de custo do serviço de assentamento já contempla a escavação. Não há necessidade de escoramento para as valas dimensionadas no projeto;

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação (SEMOBH)
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000
Parque de Exposições Afonso Costalonga
Telefax: (28) 3535-1350/1393



002057

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

- 5) Os serviços elétricos da captação e da estação elevatória estão contemplados no projeto elétrico da ETA;
- 6) A composição de custo do serviço de assentamento já contempla a escavação. Não há necessidade de escoramento para as valas dimensionadas no projeto.
- 7) As travessias foram projetadas pelo método não destrutivo, as redes de distribuição secundárias (dentro das comunidades já foram executadas), as adutoras serão executadas em estradas de terra batida, deverá ser apresentada planilha de preços de acordo com a planilha do Município;
- 8) Para o item 5.2.4.4 considerar a peça com comprimento de 1,41m;
- 9) A composição de custo foi realizada de acordo com as instruções técnicas para elaboração de orçamento, as cotações foram realizadas no Estado do Espírito Santo;
- 10) Considerar a unidade de peça para metro.

Ademais, o edital possui como anexo a minuta de contrato, no qual define todos os critérios que serão utilizados durante o prazo de vigência e execução do contrato.