## Legenda Detalhada

Caixa de medição embutir a 1,70m do piso

**Acessórios p/ eletrodutos**
Arruela zamak
1"
Bucha zamak
1"
Bujão de aço galvanizado
1"
Curva 90° PVC longa rosca
1"
Luva PVC rosca
1"
Luva aço galvan. pesado
1"
Luva aço zincado pesado
4"

**Dispositivo de Proteção**
Disjuntor Tripolar Termomagnetico - norma DIN
25 A
32 A
50 A

**Eletroduto PVC rosca**
Eletroduto, vara 3,0m
1"
2"
3/4"

**Material p/ entrada serviço**
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
1"
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m
Olhal para parafuso
M16
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 180mm
Poste de tubo galvanizado
D=76mm, L= 6,0m
Sapatilha
Luva

**Quadro de medição - ESCELSA/ENERGISA**
Caixa NF consumidora individual - embutir
Caixa "B" p/ medidor polifásico

Caixa de passagem de embutir no piso

**Caixa de passagem - embutir**
Alvenaria
400x400x400mm
Tampa 400x400x50mm

Entrada de serviço aérea

**Acessórios p/ eletrodutos**
Arruela zamak
1 1/4"
3/4"
Bucha zamak
1 1/4"
3/4"
Bujão de aço galvanizado
3"
Curva 180° PVC rosca
1 1/4"
Curva 90° PVC longa rosca
1 1/4"
Luva PVC rosca
1 1/4"
Luva aço galvan. pesado
3"
Luva aço zincado pesado
4"

**Dispositivo de Proteção**
Disjuntor Tripolar Termomagnetico - norma DIN
125A

**Eletroduto PVC rosca**
Eletroduto, vara 3,0m
1 1/4"
2"
3/4"

**Material p/ entrada serviço**
Aço preformada
Para cabo de alumínio quadruplex 25mm2
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada
Olhal para parafuso
M16
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 180mm
Poste de tubo galvanizado
D=76mm, L= 6,0m
Sapatilha
Luva

Interruptor fotoelétrico

**Dispositivo de Comando**
Interruptor fotoelétrico 1 função
1200W resistiva + cátoda fotoelétrica

Projetor de led - 250 w
MMTB
250 W

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

**Dispositivo de Proteção**
Disjuntor tripolar DR DiferSeve - In 30mA) - DIN
16 A
20 A
25 A

**Quadro disrib. plastico - embutir**
Barr. int. - DIN (Ref. Hager)
Cap. 24 disj. unip. - In Ponte 100A

## Legenda

Caixa de medição embutir a 1,70m do piso

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

Interruptor fotoelétrico

Projetor de led - 250w

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

| | |
|---|---|
| PMPK | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – ES |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |

# PROJETO DE ILUMINAÇÃO EM LED DO CEMITÉRIO DA SEDE

LOCAL: BAIRRO JARDIM DAS FLORES - PRESIDENTE KENNEDY-ES

CONTEÚDO:
PROJETO ELÉTRICO
DIAGRAMA UNIFILAR
DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO DE CARGAS
ESCALA 1:50

DESENHO
ARMISTRONG BELONIA MOREIRA

FOLHA: 1/8

ADMINISTRAÇÃO:
AMANDA QUINTA BANGEL
PREFEITA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA TEIXEIRA
ENGº ELETRICISTA - CREA MG-174379/D